

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA JANUARA 2014. god

Vodovod		Higijenski pregled							
		fizičko-hemijski			mikrobiološki				
		broj uzetih uzoraka	neispravni		uzroci neispravnosti	broj uzetih uzoraka	neispravni		uzroci neispravnosti
broj	%		broj	%					
Kikinda	grad	64	64	100	KMnO ₄ , NH ₃ , Boja Mutnoća rez.hlor Fe	64	0	0	*
	sela	32	32	100		36	17	47.22	
Novi Kneževac	grad	10	10	100		10	0	0	
	sela	20	4	20.00		20	3	15.00	
Čoka	grad	5	5	100		5	0	0	
	sela	26	14	53.84		26	6	23.07	
Senta	grad	14	14	100		14	1	7.14	
Ada	grad	8	8	100		8	0	0	
	sela	4	4	100		4	0	0	
Kanjiža	grad	4	3	75.00		4	0	0	
	sela	21	11	52.38	21	0	0		
Ukupno:		208	169	81.25	212	27	12.73		

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari:0

Kikinda sela bunari:AMB 5, Sulfitored.kl.1

Kikinda grad mreža:0

Kikinda sela mreža: AMB 10, Sulfitored.kl.1

Novi Kneževac grad bunari:0

Novi Kneževac sela bunari: Sulfitored.klostridije 1

Novi Kneževac grad mreža:0

Novi Kneževac sela mreža: AMB 2

Čoka grad bunari: 0

Čoka sela bunari: AMB 3, Enterobac.sp.term.1

Čoka grad mreža:0

Čoka sela mreže: AMB 2

Senta grad bunari: 0

Senta grad mreža: AMB 1

Ada grad bunari: 0

Ada sela bunari: 0

Ada grad mreža: 0

Ada sela mreža: 0

Kanjiža grad bunari: 0

Kanjiža grad mreža: 0

Kanjiža sela bunari: 0

Kanjiža sela mreža: 0