



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА К И К И Н Д А
Комисија за јавну набавку
Број: V-404-1/2015-51
Дана: 08.09.2015. године
К и к и н д а

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012 и 14/2015) Комисија за јавну набавку **Радови на доградњи спортске хале у ОШ „Глигорије Попов“ у Руском Селу**

доставља

Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације

Питање:

На страни бр. 60, POS XI/4, у опису дрвених клупа, стоји да је потребно челичне профиле и дрво завршно обојити ватроотпорним премазом који обезбеђује ватроотпорност од 30 минута.

ПИТАЊЕ : да ли можете детаљније описати ПП премаз за дрво и по ком стандарду је дат тај захтев, јер одтога зависи одабир ватроотпорног премаза?

Одговор:

Предмет доградње јесте у суштини школски објекат, а у предмеру су задати такви захтеви на основу противпожарних услова датих у ПП елаборату. За школске објекте је предвиђено да се изврши такав ниво заштите који омогућава ватроотпорност од минимум 30 минута. Сам материјал дат у понуди мора задовољити те карактеристике, тј. да је у спецификацији премаза дефинисано да обезбеђује ватроотпорност од минимум 30 минута.

Питање:

страни бр.21 пословни капацитет, стоји да је у последњих 5 година квалитетно и у року извршио уговоре у вредности 28.200.000,00 РСД без ПДВ-а.

ПИТАЊЕ : да ли је потребно приложити потврде за сваку годину која је наведена у том захтеву или је довољно приложити поврду која има захтевани износ за једну од наведених година?

Одговор:

1. Уколико је захтевани износ од 28.200.000,00 РСД остварен у једној од наведених година, довољно је приложити потврду која има захтевани износ за једну од наведених година, није потребно за сваку понаособ, јер се односи на збир уговора у дефинисаном временском периоду.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Станислав Вујчић