



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Комисија за јавну набавку
Број: V-404-1/2018-42
Дана: 06.06.2018. године
К и к и н д а

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: **Закон о јавним набавкама/ЗЈН**) Комисија за јавну набавку – **Изградња аутоматске станице за дојаву пожара и спољне и хидрантне мреже бр. ЈН 42/2018**, у законском року објављује, свим заинтересованим лицима,

Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације

Питање 1:

У вези конкурсне документације ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА–Изградња аутоматске станице за дојаву пожара и спољне и хидрантне мреже ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр.42/2018 није јасно па вас молимо да дефинисете за ставку :

1.8. Каналице 12x12x2000. Испорука и монтажа м 1,200.00 да ли је потребна безхалогена или обицна-ПВЦ каналица.? Ако треба безхалогена дефинишите на који начин се доказује ста је понуђач понудио?

Одговор наручиоца:

Потребна је безхалогена каналица.

Понуђач нема обавезу да доказује у својој понуди а за материјал који се уграђује гаранцију на квалитет даје произвођач материјала.

Комисија за јавну набавку

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа