



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Комисија за јавну набавку
Број: V-404-4/2019-33
Дана: 03.04.2019. године
К и к и н д а

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – **Реконструкција маски на крову СЦ Језеро Јн 33/2019** доставља

Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације

Питање 1. :

PITANJE BR. 1. U predmeru radova u konkursnoj dokumentaciji pod rednim brojem 5, navedeno je sledeće; "Nabavka i oblaganje fasadnih venaca ukrasnim maskama od specijalnih belih elemenata od poliestera, pričvršćivanjem na čelične nosače maski, sa potrebnim priborom za kačenje".

S obzirom na navedeno, i da Vam se obraćamo pet i više dana pre datuma određenog u konkursnoj dokumentaciji kao krajnjeg roka za dostavljanje ponuda Naručiocu, molimo Vas da nam dostavite tehničke crteže / detalje ukrasne maske, kao i tehničke detalje načina kačenja na čelične profile.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Наручилац не поседује техничке цртеже/ детаље украсне маске и техничке детаље качења на челичне профиле, обзиром да се ради све према постојећем стању, што пише и у предмеру радова.

Питање 2.:

PITANJE BR. 2. S obzirom da smo obilaskom lokacije uvideli da predmetne ukrasne maske navedene u predmeru radova konkursne dokumentacije pod brojem 5 nemaju tehničku opravdanost da budu isključivo svetlopropustljive, niti termoizolacione, s obzirom da su i u opisu pozicije i opisane kao ukrasne maske, molimo Naručioca da nam odgovori da li je prihvatljivo na poziciji br. 5 ponuditi ukrasne maske od eloksiranog lima u boji, polikarbonata ili panela debljine od 4 cm do 6 cm, s obzirom da su navedeni ekvivalentni materijali za ukrasne maske tehnički odgovarajući za ukrasne maske, sa kojima se iste u praksi i najčešće izrađuju kada se montiraju na objekat isključivo kao ukrasne maske, a ne kao svetlopropustljive maske.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

У спецификацији не пише да се траже светлопропустљиве нити термоизолизоване . Прихватљиво је да маске буду од елоксираног лима у боји постојећих маски.

Питање 3.:

PITANJE BR. 3. Molimo Naručioca, ukoliko ukrasne maske navedene u predmeru radova konkursne dokumentacije pod brojem 5 moraju, iz tehnički opravdanih razloga, da budu svetlopropustljive, da sa tehničkim detaljima obrazloži na kojim delovima objekta je potrebna svetlopropustljivost i u tom slučaju da izvrši izmenu konkursne dokumentacije i u opisu pozicije ukrasnih maski navede da je potrebno da maske budu svetlopropustljive, s obzirom da sada ne stoji takva tehnička karakteristika u opisu predmetne pozicije ukrasnih maski.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

У спецификацији не пише да се траже светлопропустљиве нити термоизоловане маске.

Питање 4.:

PITANJE BR. 4. S obzirom da smo uvideli da je na strani br. 5 konkursne dokumentacije navedena mail adresa kontakt osobe za ovu javnu nabavku; jelena.bajic@kikinda.ORG.rs, koja nije ispravna (predpostavljamo da je ispravna mail adresa jelena.bajic@kikinda.ORG.rs), jer svi mailovi nam se vraćaju poslati na ovu mail adresu, molimo Naručioca da izmeni mail adresu koja je navedena u konkursnoj dokumentaciji i da navede ispravnu mail adresu na koju je moguće poslati elektronsku poštu, kako bi potencijalni ponudjaci bili sigurni da svoje zahteve za dodatna pojašnjenja Naručiocu šalju elektronskim putem na ispravnu mail adresu, a ne da predpostavljaju koja je ispravna mail adresa i da pod takvom pretpostavkom šalju zahteve za dodatna pojašnjenja Naručiocu, tj. na mail adresu koja nije decidno navedena u konkursnoj dokumentaciji predmetne javne nabavke.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Поред наведене е –маил адресе, наведена је и е -маил адреса јавних набавки. Такође, наведен је и број телефона контакт особе за обилазак локације(на страни , којој сте се морали најавити два дана пре обиласка локације, што нисте учинили.

Страна 20 од 75:" **ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И ИЗВРШИ УВИД У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Обилазак локације: Понуђач је има могућност да пре израде понуде, изврши детаљан обилазак свих објеката и локација које су предмет јавне набавке .О обиласку свих објеката и локација понуђач ће попунити одговарајућу Потврду коју је може да приложи уз тендерску документацију (образац потврде је у прилогу документације). Контакт особа за информације Јелена Бајић Иветић, контакт телефон: 0230/410-152. **Понуђачи који су заинтересовани за обилазак морају се минимум два дана раније од предвиђених термина за обилазак, најавити наручиоцу путем е-маил-а на мејл: javne.nabavke@kikinda.org.rs**

Обилазак локација се препоручује понуђачима како би могао да се сагледа обим посла, специфичност сваког објекта и специфичност окружења.“

Комисија за јавну набавку

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа

